

Zamawiający: **Sąd Apelacyjny w Gdańsku**
Dokładny adres: **80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 28/29**

Podmiot przygotowujący i przeprowadzający postępowanie:

Dane podmiotu: **Sąd Rejonowy w Słupsku**
Dokładny adres: **76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 13**

Wszyscy wykonawcy

Nr sprawy: G 3510-2/16

**Wyjaśnienie treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Instalację klimatyzacji w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 13”

W związku ze złożonymi pytaniami dotyczącym treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Zgodnie z udostępnioną dokumentacją projektową zaprojektowana jednostka zewnętrzna systemu VRF powinna posiadać moc chłodniczą $Q_{chł} = 28$ kW. Jednak w przedmiarach (pomocniczych) istnieje zapis jednostki zewnętrznej VRF o mocy chłodniczej 14 kW. Z dokumentacji projektowej wynika, że jednostka zewnętrzna VRF powinna mieć moc odpowiednią do mocy jednostek wewnętrznych tj. przynajmniej 28 kW (błąd prawdopodobnie wynika z zapisu w przedmiarze). Bardzo prosimy o sprostowanie.

Odpowiedź 1:

Zgodnie z projektem moc jednostki zewn. VRF wynosi $Q_{chł} = 28$ kW – w przedmiarze jest podana błędna wartość.

Pytanie 2:

Prosimy o informację jakiego typu sterowniki do jednostek klimatyzacyjnych poszczególnych systemów (VRF, SPLIT) należy przyjąć w kalkulacji – sterowniki bezprzewodowe czy przewodowe?

Odpowiedź 2:

Należy przyjąć sterowniki bezprzewodowe – dla systemu VRF i SPLIT.

Pytanie 3:

Prosimy o powiadomienie drogą elektroniczną z informacją o wyznaczonym terminie wizji lokalnej.

Odpowiedź 3:

Aktualnie nie wpłynął żaden wniosek o przeprowadzenie wizji lokalnej. Stąd też nie został wyznaczony jej termin.

Powyższe wyjaśnienia nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.09.2016 r. pod nr 313489-2016. Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert, który ustalony został na dzień 11.10.2016 r. do godz. 10⁰⁰.

Wyjaśnienia zostaną niezwłocznie przekazane Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także umieszczone na stronie internetowej: www.slupsk.sr.gov.pl, na której udostępniono specyfikację. Ponadto zostaną dołączone do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część.

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Słupsku

Marta Drzastwa

(1)